



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КАШАРСКОМУ РАЙОНУ

ул. Ленина д.2 «А» сл. Кашары., 346200

Телефон, факс (86388) 2-19-20

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области: 8(863) 239-99-99

Предписание № 1191 / 1 / 24
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Законному представителю муниципального бюджетного дошкольного

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
образовательного учреждения Нижнекалиновский детский сад №15 «Улыбка» в лице
заведующего Дворниковой Елены Александровны

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и
т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Ростовской области по пожарному надзору № 119 от «25» октября 2012 года,
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с 15 ч. 00 мин. «11» мая 2012 г. по 16 ч. 00 мин. «11» мая 2012 г. проведена
проверка начальником ОНД по Кашарскому району Главного управления

МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Злобиным Александром Александровичем в отношении здания и территории

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

МБДОУ Нижнекалиновский д/с №15 «Улыбка», расположенного по адресу:

ул. Мельничная д.4 с. Лысогорка Кашарский район

совместно с заведующим Дворниковой Еленой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В организации отсутствует запас воды для целей пожаротушения.	п.16 ППР в РФ На территории поселений и городских округов,	01.08.13г.	

		садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
2.	Не разработана программа проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности с работниками организации.	Приказ МЧС России от 12.12.2007г. №645 п.14 Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой. Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.	01.02.13г.	
3.	Не разработана программа проведения первичного инструктажа по пожарной безопасности с работниками организации.	Приказ МЧС России от 12.12.2007г. №645 п.18 Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения. Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.	01.02.13г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД по Кашарскому району Злобин А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«23» 11 20 12 г.



Предписание для исполнения получил:

заведующий Дворникова Е.А.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » 20 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору